

M48116

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH

dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
06-500 Mława, ul. Nowa 40 woj. mazowieckie

Mazowsze.
serce Polski

Telefony centrali:

Zaplecze techniczne
ul. Nowa 40
(23) 654-38-77

Administracja:
ul. Stefana Roweckiego
„Grota” 4
tel.
(23) 654-35-41
(23) 654-99-94
tel./fax
(23) 654-41-92

Konto:
Bank PEKAO S.A.
43 1240 5598 1111 0000 5031 9602

Regon
000822848

NIP
569-000-29-98

e-mail:
zuw_mlawa@pro.onet.pl

www.zuwmlawa.pl

Mława dnia 23.05.2016r.

MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ
W SIERPCU
UL. Narutowicza 64
09-200 Sierps
Oddział Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

WARUNKI TECHNICZNE

ZUW Mława zapewnia dostawę wody na cele bytowo - gospodarcze z wodociągu zbiorowego oraz podaje warunki techniczne doprowadzenia wody do budynku (toaleta publiczna) na działce o nr 1065/8 miejscowości Biezuń gm. Biezuń po spełnieniu na etapie realizacji przyłącza następujących warunków:

1. Uzyskać pisemną zgodę Burmistrza miasta i Gminy Biezuń na podłączenie do wodociągu;
2. Zlecić opracowanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego / planu sytuacyjnego przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Przyłączy zaprojektować z rur PE klasy ciśnień PN 10.
3. Głębokość ułożenia rurociągu – 1,7 m p. p. t.
4. W przypadku przebiegu trasy przyłącza wzdłuż fundamentów projektowanego budynku należy zachować odległość minimum 3 metrów od fundamentów.
5. W przypadku przebiegi trasy przyłącza po gruntach prywatnych należy uzyskać zgodę Właścicieli działek.
6. Zestaw wodomierza głównego na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych lub w szczelnej studni wodomierzowej.
7. Pomieszczenie lub studzienka, w której będzie zainstalowany zestaw wodomierza głównego powinny mieć:
 - a) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku – wpust do kanalizacji, zabezpieczony zamknięciem przeciwwzalewowym, jeżeli warunki lokalne tego wymagają, a także wentylację;
 - b) w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem – zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych i opadowych, zagłębienie do wyczerpywania wody oraz wentylację
8. Wykonanie robót należy zlecić osobie fizycznej lub prawnej o stosownych uprawnieniach lub do ZUW Mława.
9. Przed przystąpieniem do wykonania robót przez inne niż ZUW osoby należy zawrzeć z Zakładem Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie umowę o nadzór nad wykonywanymi robotami oraz umowę na wykonanie weinki wodociągowej.
10. Po wykonaniu robót Inwestor ma obowiązek wykonać na swój koszt inwentaryzację geodezyjną przyłącza i dostarczyć ją do ZUW w Mławie.
11. Końcowym etapem jest zawarcie umowy z ZUW Mława na dostawę wody.

Kierownik Działu
Przygotowania Produkcji
mgr inż. Ewa Chomka